УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО «Кировские коммунальные системы»

Е.Н.Зыкин

2018 год

Техническое задание на выполнение:

услуг по обеспечению поверки, замене приборов учета холодной воды на объектах г. Кирова.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	АО «Кировские коммунальные системы» Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21 Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21 ИНН 4345230965 КПП 434501001 ОГРН 1084345012454 Расчетный счет № 40702810827320004913 в Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк кор.счет N 30101810500000000609 БИК: 043304609 Электронная почта: sekr@kcs.kirov.ru
2. Основание для проведения работ	ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009г.ст. 13 п. 12 Свод правил СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.7.2
3. Наименование и местоположение объекта	г. Киров
4. Источник финансирования	Собственные средства заказчика.
5. Цель и назначение работ	Устранение нарушений требований законодательства РФ по надлежащей эксплуатации узлов учета холодной воды и обеспечение достоверного учета потребления коммунального ресурса.
6. Режим работы производства	С 08-00 до 17-00 с выходными днями: суббота, воскресенье, при необходимости круглосуточно
7. Состав и виды работ, выполняемых заказчиком	Предоставление заявки, содержащей адрес (место нахождения) узла учета, подлежащего поверке, замене, наименование и реквизиты управляющей компании, в управлении которой находится жилой дом, в котором расположен ОДПУ, данные на ОДПУ (Диаметр, марка, заводские номер). Заказчик способствует и оказывает содействие обеспечению доступа Исполнителя к месту производства работ. Заказчик производит уведомление потребителей о дате и времени отключения водоснабжения. Отключение и включение водоснабжения дома, при условии неисправности внутридомовых задвижек. Для целей исполнения настоящего технического задания в состав узла учета входит 1 тепловычислитель, 1 преобразователь, либо 1 механический узел учета или 1 механический узел учета 1 тепловычислитель.
8. Состав и виды работ, выполняемых	Организация допуска к месту производства работ.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
подрядчиком	<p>Согласование с Заказчиком даты и времени (периода) отключения водоснабжения.</p> <p>Отключение водоснабжения дома с использованием внутридомовых задвижек.</p> <p>Демонтаж прибора учета для поверки (замены). Монтаж вставки и запуск водоснабжения на период поверки прибора учета или открытие обводной линии.</p> <p>Поверка прибора учета уполномоченной организацией с получением свидетельства о поверке.</p> <p>Монтаж поверенного прибора учета.</p> <p>В случае, если будет установлен факт невозможности поверки прибора учета (неисправность), Исполнитель согласовывает с Заказчиком возможность замены прибора учета на новый.</p> <p>При замене прибора учета, замена производится на новый, аналогичный прибор учета. При выполнении работ по замене не предполагается выполнение каких-либо работ по переносу электрических коммуникаций, замене щитов управления и пр. дополнительных работ.</p> <p>При выполнении работ по замене прибора учета, дополнительно к единичной расценке, указанной в п.13 настоящего ТЗ, Исполнитель предъявляет стоимость прибора учета. Стоимость прибора учета подтверждается заверенными Исполнителем копиями первичных документов от поставщика, подтверждающие факт приобретения и оплаты прибора учета (копия платежного поручения с отметкой об исполнении).</p> <p>По окончании производства работ, Исполнитель обеспечивает комиссионную приемку выполненных работ и ввод в эксплуатацию прибора учета с участием представителем АО «Кировские коммунальные системы» и Исполнителя коммунальных услуг.</p> <p>При выполнении работ по замене прибора учета, Исполнитель передает неисправный прибор учета Исполнителю коммунальных услуг (Заказчику).</p>
9. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	<p>Гарантийные срок на выполненные работы, связанные с заменой ОДПУ – 2 года. Гарантийный срок на материалы, в т.ч. ОДПУ – согласно гарантии заводов изготовителей.</p>
10. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	<p>Замена приборов согласовывается с заказчиком. Оформляется актом осмотра узла учета. (приложение №1 к ТЗ) с указанием обязательных данных по узлу учета.</p>
11. Требования к технологическим решениям	<p>В соответствии с руководством по эксплуатации оборудования и приборов учета.</p>
12. Исходные данные для выполнения работ	<p>Заказчик предоставляет заявки, содержащей адрес общедомового узла учета, подлежащего поверке, наименование и реквизиты управляющей компании, в управлении которого находится жилой дом, в котором расположен ОДПУ, данные на ОДПУ (Диаметр, марка, заводские номер).</p> <p>При наличии, заказчик предоставляет копию проектной документации на узел учета, подлежащий поверке (замене).</p>
13. Требования к сметной документации	<p>1. Расчет стоимости работ по обеспечению поверки определяется по калькуляциям, содержащим единичные (стандартизированные) расценки на работы по обеспечению поверке приборов учета, в т.ч. демонтаж, монтаж, без ремонта узла учета или составляющих его частей, в отношении 2 групп приборов учета:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ду прибора учета 15мм - 50 мм. 2. Ду прибора учета свыше 65 мм - 100 мм. <p>Исполнитель предоставляет Заказчику акты выполненных работ простой бухгалтерской формы.</p> <p>2. В случае выполнения работ по ремонту прибора учета, расчет стоимости работ производится согласно Методике</p>

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	<p>определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) по сборникам «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001 ред. 2009г.) с применением индексов перевода в текущие цена по статьям затрат на момент составления сметы, рассчитанных КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" или по сборникам «Государственных элементных сметных норм» (ГЭСН-2001 ред. 2009г.) ресурсным методом, где фонд оплаты труда принимается в зависимости от разряда работ и определяется согласно "Информационному бюллетеню", стоимость материальных ресурсов и механизмов определяется сборником "Стройцена", разработанных также КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве". Материалы, непредставленные в сборнике "Стройцена" должны подтверждаться прайс-листами поставщиков или заводов-изготовителей.</p> <p>Накладные расходы и сметная прибыль должны быть рассчитаны с учетом коэффициентов, введенных в действие с 01.01.2011 года на основании писем Министерства регионального развития РФ от 06.12.2010 №41099-КК (в редакции письма Минрегиона от 21.02.2011 № 3757-КК/08), от 17.03.2011 № 6056-ИП/08, от 29.04.2011 № 10753-ВТ/П.</p> <p>В случае выполнения работ по ремонту, Исполнитель предоставляет акты выполненных работ согласованный при заключении договора на оказание услуг (Акты выполненных работ оформляется приложением к договору) и подписывается с двух сторон (ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) после фактического выполнения работ.</p>
14. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с требованиями действующего законодательства
15. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	В соответствии с требованиями действующего законодательства
16. Технические требования к технологическому оборудованию	Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в течение срока эксплуатации (в соответствии с технической документацией изготовителя)
17. Требования по утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с требованиями действующего законодательства
18. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Не требуется
19. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	1 месяц после подачи заявки от заказчика на выполнение работ по конкретному объекту. Акт выполненных работ (2 экз) предоставляется не позднее пяти дней после фактического выполнения работ одновременно со счет-фактурой при работе контрагента с НДС.
20. Требования по согласованию рабочей документации	Согласовать с отделом метрологии АО «Кировские коммунальные системы»
21. Требования к типу монтируемого прибора учета	При замене прибора учета, новый прибор устанавливается аналогичным, заменяемому.
22. Дополнительные требования и особые условия	<p>Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации (при её наличии), СНиПов, ГОСТов, ТУ, регламентирующих порядок выполнения работ и устанавливающие требования к тем или иным работам.</p> <p>Подрядчик получает разрешение на производство работ с оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные коммуникации и сооружения организации, выполняет организационные и технические мероприятия по ОТ и ТБ при</p>

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	<p>производстве работ на действующих коммуникациях и сооружениях предприятия, согласно требований МОП по ОТ эксплуатации ВКХ ПОТ РМ-025-2002 и Правил по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015г. №336Н.</p> <p>Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества на устанавливаемое оборудование и материалы.</p>
23. Требования к документации, передаваемой заказчику	<p>Фото материалы на USB flash накопителе, Акт выполненных работ (2 экз) предоставляется не позднее пяти дней после фактического выполнения работ одновременно со счет-фактурой при работе контрагента с НДС, совместно с актом выполненных работ предоставляются Оригиналы паспортов на приборы учета, оригиналы свидетельств на приборы учета. Оригиналы актов приема-передачи неисправных приборов.</p>

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора

Начальник УКРиС

Начальник сектора договорной работы

А.Н. Боровиков

А.А. Костин

С.В. Мышкин